

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
РОСС RU.31957.04ПОР0

## «ПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»



№ 0000106

### ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПК0.001.АЯ66.П037

Срок действия с 15.02.2022 по 14.02.2025

КОД (ОКПД 2) 23.64.10.110  
ТН ВЭД 6809900000

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** Акционерное общество «Свердловский завод гипсовых изделий» (АО «Свердловский завод гипсовых изделий») ОГРН: 1026602957743. Адрес: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая 47.  
Телефон/Факс: +7 (343) 373 47 95/+7 (343)373 46 77, e-mail: szgi@gifas.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ :** Акционерное общество «Свердловский завод гипсовых изделий» (АО «Свердловский завод гипсовых изделий») ОГРН: 1026602957743. Адрес: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая 47  
Телефон/Факс: +7 (343) 373 47 95/+7 (343)373 46 77, e-mail: szgi@gifas.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:** Аттестат аккредитации № РОСС RU.31957.04ПОР0.ПК0.001.АЯ66 от 10.07.2019 «ГОСТЭР». 620144, Россия, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, оф.304.  
E-mail: info@gosster.ru; сайт: http://gosster.ru. Тел. +7 (343)382-46-36

#### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Шпаклевка полимерная KR GIFAS, LR GIFAS, FINICH GIFAS, выпускаемая по ТУ 23.64.10-011-05308607-2021 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на полимерном вяжущем GIFAS"  
Серийный выпуск.

#### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа токсичности – умеренноопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Группа распространения пламени – нераспространяющие (РП1) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала – КМ 1.

#### ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

Протокол исследований (анализа) № 2000-02-22-1 от 09.02.2022 г. ООО «МОСТЕХНОРУС»  
Испытательная лаборатория «МОСТЕХНОРУС», аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ.ПБ05 от 13.04.2021 г.



Руководитель органа  
по сертификации  
М.П.

Эксперт (аудитор)

А.С. Зуев

Н.Н. Галимьянов