



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБО. RU. ЭО. ПР. 196. Н.00006

(номер сертификата соответствия)

025098

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

АО «Свердловский завод гипсовых изделий», 620050, г. Екатеринбург,
ул. Маневровая, 47, тел. (343) 321-21-01
ИНН 6659004872 КПП 667801001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение организации, индивидуального предпринимателя)

АО «Свердловский завод гипсовых изделий», 620050, г. Екатеринбург,
ул. Маневровая, 47, тел. (343) 321-21-01
ИНН 6659004872 КПП 667801001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, 620905, г. Екатеринбург,
ул. Евгения Савкова, д. 53, тел. (343) 389-09-42, факс (343) 389-09-40,
ОГРН 1069672040866, Свидетельство № НСОПБ ЮАБО. RU. ЭО. ПР. 196 выдан
16.08.2018, Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения
пожарной безопасности»

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Сухие строительные смеси марки GIFAS: клей гипсовый GIFAS, клей гипсовый ХОЛОД GIFAS, клей гипсовый SUPER FIX GIFAS, шпаклёвка гипсовая UNIVERSAL GIFAS, шпаклёвка гипсовая FINISH GIPS, полимерная шпаклёвка FINISH GIFAS, полимерная шпаклёвка LR GIFAS, полимерная шпаклёвка KR GIFAS. Серийный выпуск.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 23.69.11 ТН ВЭД Россия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Относятся к группе негорючих материалов НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть», метод I: отнесение строительных материалов к негорючим или горючим, тем самым выполняет требования федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол № 116-ПР от 23.11.2018 г. Испытательной лаборатории ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, адрес: 620905, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 53, свидетельство № НСОПБ ЮАБО. RU. ЭО. ПР. 196 выдано 16.08.2018 Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия работ, услуг)

Заявка на проведение сертификации продукции от 02.10.2018, ТУ 5742-011-05308607-2009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.11.2018 по 23.11.2021

М.П.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Коковин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.М. Габитов