



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.196 Н.00087**
(номер сертификата соответствия)

034957
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

АО «Свердловский завод гипсовых изделий», 620050, г. Екатеринбург,
ул. Маневровая, 47, тел. (343) 321-21-01
ИНН 6659004872 КПП 667801001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение организации, индивидуального предпринимателя)

АО «Свердловский завод гипсовых изделий», 620050, г. Екатеринбург,
ул. Маневровая, 47, тел. (343) 321-21-01
ИНН 6659004872

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, 620905, г. Екатеринбург,
ул. Евгения Савкова, д. 53, тел. (343) 389-09-42, факс (343) 389-09-40,
ОГРН 1069672040866, Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.196 выдан
16.08.2018, Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения
пожарной безопасности»

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Гипсовые строительные плиты: ГСП типа А, ГСП типа Н2, ГСП типа Н3,
ГСП типа DF, ГСП типа DFH2
Серийный выпуск по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

ОКПД2 23.69.11.000 ТН ВЭД 6809 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-94; группа дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044-89; группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97, тем самым выполняет требования федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты №№ 66-ПР, 67-ПР, 68-ПР, 69-ПР, 70-ПР, 71-ПР, 72-ПР, 73-ПР, 74-ПР, 75-ПР от 07.08.2023г. Испытательной лаборатории ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, адрес: 620905, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 53, свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.196 выдан 16.08.2018 Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия работ, услуг)

Заявка на проведение сертификации продукции от 28.04.2023, ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.08.2023 по 06.08.2026



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Коковин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.М. Габитов